

Муниципальное образование  
«Выборгский район» Ленинградской области  
муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 6»  
г. Выборг

188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Первомайская, д.12  
факс, тел.: 2-18-60; e-mail: mbou\_sosh6@mail.ru  
ИНН/КПП 4704044876/470401001

исх.№ 13 от « 11 » апреля 2023 г.

## Запрос предоставлений ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует осуществление закупки у единственного поставщика для заключения договора на выполнение санитарно-технических работ по гидropневматической промывке и опрессовке внутренней системы отопления.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и получения ценовой информации прошу в срок до 25 апреля 2023 года направить на адрес электронной почты e-mail: aleseva6@mail.ru предложения условий и цены согласно техническому заданию (Приложение № 1).

Срок выполнения работ: не позднее 30.09.2023 г. с даты подписания договора.

Форма, срок и условия оплаты: оплата осуществляется за счет средств субсидий МО «Выборгский район» ЛО безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт исполнителя в течение 7 рабочих дней со дня подписания Учреждением акта выполненных работ.

Место выполнения работ: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Первомайская, д. 12, ул. Школьная, д. 8.

Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки.

Ответы на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»: Алесева Оксана Викторовна, номер телефона 8 (81378) 3-38-57, e-mail: aleseva6@mail.ru

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение № 1: Техническое задание

Заместитель директора по АХЧ:



Т.А. Ракова

## Техническое задание

### Оказание услуг по промывке и опрессовке системы отопления

Перечень объектов – здания МБОУ СОШ №6:

- г. Выборг, ул. Первомайская, д.12
- г. Выборг, ул. Школьная, д.8

#### 1. Общие положения

Работы по опрессовке и промывке систем отопления

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объём и порядок выполнения подготовки системы отопления (промывка трубопроводов системы отопления гидропневматическим методом и проведение гидравлических испытаний трубопроводов гидростатическим методом внутренней и наружной системы отопления) к отопительному сезону 2023 – 2024 г.

1.2. Выполнить работы по подготовке системы отопления к отопительному периоду в соответствии с санитарными нормами и требованиями, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и предписаниями энергоснабжающей организации.

Подрядчик самостоятельно производит вызов технического персонала энергоснабжающей организации для контроля выполнения работ, требующих их присутствия и согласовывает акт о готовности системы к отопительному сезону у энергоснабжающей организации.

**1.3. Срок выполнения работ – не позднее 30.09.2023 г. с даты подписания договора.**

1.4. Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и др. обязательных платежей включены в цену контракта.

Выполнение работ по испытанию оборудования, установок, систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки с обязательным присутствием представителя заказчика или энергоснабжающей организации. Результаты проверки оформляются актом.

2. Характеристики и объём выполняемых работ.

2.1. Работы по промывке, опрессовке системы отопления включают в себя:

- слив и наполнение системы водой;
- промывку внутренней системы отопления здания осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды раздельно по стоякам разводящих трубопроводов под давлением воздуха.
- проведение гидравлических испытаний трубопроводов гидростатическим методом;
- проведение промывки и прочистки грязевых фильтров в подающем и обратном трубопроводах;
- проведение ревизии и, при необходимости, ремонт и замена запорной арматуры, предохранительных клапанов, регуляторов температуры, давления, расхода;
- проверку и, при необходимости, замену установленных термометров и манометров;
- устранение протечек, поломок и аварий системы отопления в случае их обнаружения;
- проведение пусконаладочных испытаний;
- оформление Акта.

**Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию:**

При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы,

удостоверяющие их качество. В случае поставки импортного оборудования данные документы должны быть переведены на русский язык. Копии сертификатов и т. п. на материалы и оборудования должны быть предоставлены Заказчику до начала их применения. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Все необходимые для выполнения работ материалы включены в стоимость работ и предоставляются Подрядчиком.

**Контроль качества работ:**

2.3. Работы выполняются в зданиях в рабочее время с 09-00 по 17-00.

2.4. Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативной документации, правилами пожарной безопасности, СНиП, охраны труда и П.П. 9.2.9., 9.2.10., 9.1.59., 9.2.12., 9.2.13 - правил безопасности эксплуатации тепло - энергоустановок.

2.5. Подрядчик устраняет за свой счет поломки и аварии системы отопления в случае их обнаружения.

2.6. Мусор (Субстанции) должен своевременно (непосредственно после промывки) удаляться и увозиться с территории;

3. После завершения работ Подрядчик должен:

Принимать участие в сдаче выполненных работ, в том числе ранее выполненных другими организациями, объекта коммунальным службам, эксплуатирующим организациям.

4. Требования к технике безопасности при выполнении работ.

При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», свода правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль, за выполнением работ и ответственного за персонал подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Заместитель директора по АХЧ:



Т.А. Ракова