

Муниципальное образование
«Выборгский район» Ленинградской области
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
г. Выборг

188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Первомайская, д. 12
факс, тел.: 2-18-60; e-mail: mbou_sosh6@mail.ru
ИНН/КПП 4704044876/470401001

исх. № 26.1 от « 24 » июля 2023 г.

Запрос предоставлений ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6», именуемое в дальнейшем «Учреждение», планирует осуществление закупки у единственного поставщика для заключения договора на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока в здании МБОУ СОШ №6.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и получения ценовой информации прошу в срок до 04 августа 2023 года направить на адрес электронной почты e-mail: aleseva6@mail.ru проектно-сметную документацию согласно техническому заданию (Приложение № 1).

Срок выполнения работ: до 01.12.2023 г.

Форма, срок и условия оплаты: оплата осуществляется за счёт средств областной субсидии МО «Выборгский район» ЛО безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Учреждением акта сдачи-приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Школьная, д. 8.

Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом закупки.

Ответы на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»: Алесева Оксана Викторовна, номер телефона 8 (81378) 3-38-57, e-mail: aleseva6@mail.ru

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение № 1: Техническое задание

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №6:



Т.А. Ракова

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕМОНТА (замены)
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ ПИЩЕБЛОКА
В ЗДАНИИ МБОУ СОШ №6.**

Наименование объекта:	МБОУ СОШ №6
Адрес объекта:	Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Школьная, д.8
Контактный телефон:	8(813 78) 21860
Электронная почта:	mbou_sosh6@mail.ru

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.1. Разработать:

- рабочий проект (рабочую документацию) на раздел «Вентиляция», в составе:
 - общие данные
 - планы с нанесенными системами вентиляции
 - аксонометрические схемы систем вентиляции
 - спецификация оборудования и материалов

документацию по разделу «Вентиляция».

1.2. Произвести расчет систем:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> общеобменной вентиляции | <input checked="" type="checkbox"/> местная вентиляция |
| <input type="checkbox"/> кондиционирования | <input type="checkbox"/> противодымная вентиляция |

1.3. Расчеты систем производить согласно Нормативно-технической документации, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирования».

1.4. Параметры наружного воздуха принимать согласно: СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», другие документы.

I. СОСТАВ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

1. Произвести расчет воздухообмена в помещениях пищеблока.
2. Выполнить проект ремонта системы вентиляции пищеблока с приведением воздушной среды в помещениях пищеблока в соответствии с произведенным расчетом и требованиями СНиП 41-01-2003 и СанПиН 2.1.3.2630-10.
3. Предусмотреть выполнение установку открытых элементов вентиляции, воздуховодов, решеток и зонтов в помещениях пищеблока. На вентиляционных решетках и зонтах предусмотреть регулировочные устройства. Качество исполнения всех элементов вентиляционной системы должно соответствовать техническим, эстетическим и санитарно-техническим требованиям.
4. С целью снижения шума предусмотреть установку вытяжных вентиляторов с шумоглушителями.
5. При проектировании производительность вентиляторов подобрать на основании расчета воздухообмена.
6. Предусмотреть в проекте - при монтаже оборудования вентиляционной установки замену питающей электропроводки.
9. При проектировании предусмотреть установку конструкций воздуховодов вентсистемы с учетом уменьшения сопротивления воздуха и увеличения ее производительности.

10. Предусмотреть проектом по завершению работ по ремонту системы вентиляции паспортизацию, наладку и аэродинамические испытания вентиляционной системы в соответствии с расчетными параметрами.
11. Установить и предусмотреть срок проведения всех ремонтных работ вентиляционной системы пищеблока с учетом сроков ремонта помещений пищеблока с момента подписания договора.
12. Для уточнения объемов выполняемых работ необходим осмотр помещений пищеблока.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

При разработке проекта ремонта вентиляции (замены) учитывать следующие позиции:

1. Работы по ремонту и сдача работ должны осуществляться в соответствии с требованиями Российского законодательства, действующей нормативной документацией и Договором подряда.
2. При производстве работ, не допускается нарушение существующих систем пожарной и охранной сигнализации.
3. Выполняемые работы должны производиться качественно и в соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда.
4. Срок службы применяемых материалов должен быть не менее 5 лет.
5. Гарантийный срок эксплуатации вентиляционных систем после ремонта должен быть не менее 36 месяцев.
6. Все работы, материалы и оборудование, применяемое в данном проекте, должны проходить согласование с Заказчиком и должны соответствовать строительным и санитарным нормам для медицинских учреждений.
7. Работы по монтажу систем вентиляции не должны нарушать работу пищеблока и санитарные требования к помещениям пищеблока.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ.

- Пояснительная записка.
- Рабочие чертежи.
- Характеристики оборудования (основного).
- Спецификации оборудования и материалов.
- Задание строителям.
- Задание электрикам.
- Задание тепловикам.