

Муниципальное образование
«Выборгский район» Ленинградской области
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
г. Выборг

188800, Ленинградская обл., г. Выборг; ул. Первомайская, д.12
факс, тел.: 2-18-60; e-mail: mbou_sosh6@mail.ru
ИНН/КПП 4704044876/470401001

исх. № 5 от « 21 » февраля 2023 г.

Запрос предоставлений ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6», именуемое в дальнейшем «Учреждение», планирует осуществление закупки у единственного поставщика для заключения договора на выполнение работ по очистке каналов (естественной вентиляции) в здании МБОУ СОШ №6.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и получения ценовой информации прошу в срок до 10 марта 2023 года направить на адрес электронной почты e-mail: aleseva6@mail.ru предложения условий и цены согласно техническому заданию (Приложение № 1).

Срок выполнения работ: в течение 10 календарных дней с даты заключения договора.

Форма, срок и условия оплаты: оплата осуществляется за счёт средств субсидий МО «Выборгский район» ЛО безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Учреждением акта сдачи-приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Школьная, д. 8.

Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом закупки.

Ответы на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»: Алесева Оксана Викторовна, номер телефона 8 (81378) 3-38-57, e-mail: aleseva6@mail.ru

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение № 1: Техническое задание

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №6:



Т.А. Ракова

Техническое задание

на выполнение работ по прочистке каналов (естественной вентиляции)
в части здания МБОУ СОШ №6 постройки 1932 года.

1. Объект проведения работ: часть здания МБОУ СОШ №6, 1932 года постройки.
2. Адрес объекта: г. Выборг, ул. Школьная, д.8.
3. Цель проведения работ: прочистка каналов системы (естественной) вентиляции части здания МБОУ СОШ №6, 1932 года постройки, для восстановления их работоспособности, создания благоприятного микроклимата в помещениях, предупреждения возникновения пожароопасных и эпидемиологических ситуаций.
4. Состав работ по прочистке каналов (естественной вентиляции):
 - проверка работоспособности вентиляционных каналов системы (естественной) вентиляции;
 - выполнение пылевой очистки каналов системы вентиляции и кондиционирования воздуха с учетом их конструкции и специфических особенностей со снятием вентрешоток при очистке, особенностями оборудования с восстановлением тяги в вентиляционных каналах;
 - проверка герметичности примыкания венткороба к вентканалу и вентрешетке;
 - проверка оголовков вытяжных шахт на предмет разрушения и наличием зонтов на оголовках вытяжных шахт;
5. Требования к подрядчику:

Проведенная прочистка системы естественной вентиляции должны обеспечивать:

 - наличие тяги в вентканалах и удаление нормативного объема воздуха из помещений;
 - отсутствие засоров в каналах;
 - герметичность вытяжных каналов и коробов;
 - наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов;
 - отсутствие разрушенных оголовков вытяжных шахт;
 - наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт;
6. Требования к подрядчику:
 - 6.1. Порядок выполнения работ по прочистке вентиляционной системы должна соответствовать установленным техническим регламентам.
 - 6.2. Качество работ должно соответствовать требованиям «Положению об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий» (ВСН 58-88), СНиП(ов) и других нормативных документов.
 - 6.3. Работы выполняются организацией, имеющей лицензию и в соответствии с контрактом.
 - 6.4. Работы должны выполняться квалифицированными работниками, имеющими действующий допуск к работам с вентиляционными системами, при наличии необходимого инструмента, измерительных приборов и материалов и определенного набора комплектующих деталей.
 - 6.5. Все работы должны производиться с соблюдением требований Законодательства РФ по охране труда и технике безопасности.
 - 6.6. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в ходе выполнения работ.
 - 6.7. Заказчик вправе производить проверку своевременности и качества выполняемых работ в присутствии Подрядчика или без него, в присутствии представителей привлеченной независимой экспертной организации.
 - 6.8. Специализированная организация, осуществляющая прочистку системы вентиляционных каналов, должна иметь собственную (арендованную) хорошо оснащенную производственно-техническую базу для производства работ и иметь специализированный инструмент и испытательное оборудование.